

吊物装置略仕様

No.	吊物名称	操作方法	仕様	電動機		吊点	ワイヤ径	パトン径 (mm)	パトン長さ (mm)	積載量 (kg)			ワイヤ1本にかかる質量 (kg)	ワイヤ安全率 (鋼線巻掛り)	備考
				動力 (kW)	速度 (m/min)					固定質量	積載質量	全積載質量			
1	絞り紙	電動巻取式	11-1本巻取 φ6	0.75	200	11	4	42.7	8,000	150.0	-	150.0	13.6	819/136 ≧60.2	
2	一文字幕	固定		-	-	3	6	42.7	7,000	50.0	100.0	150.0	50.0	1846/560 ≧36.9	
3	袖幕1	昇降 固定吊	すのこ吊下式 (全ネジ)	-	-	2x2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		開閉 開閉式	手動紐開閉式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ボーダーライト	手動式	カウンターウェイト式	-	-	3	6	42.7	7,000	50.0	100.0	150.0	50.0	1846/560 ≧36.9	照明機材はありません。
5	サスペンションライト	手動式	カウンターウェイト式	-	-	3	6	42.7	7,000	50.0	100.0	150.0	50.0	1846/560 ≧36.9	
6	袖幕2	昇降 固定吊	すのこ吊下式 (全ネジ)	-	-	2x2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		開閉 開閉式	手動紐開閉式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	固定パトン1	固定吊	すのこ吊下式 (ワイヤ)	-	-	3	4	42.7	7,000	50.0	100.0	150.0	50.0	819/500 ≧16.3	
8	固定パトン2	固定吊	すのこ吊下式 (ワイヤ)	-	-	3	4	42.7	7,000	50.0	100.0	150.0	50.0	819/500 ≧16.3	弊社施工ではない為、積載量は不明
9	水平ソケット	手動式	カウンターウェイト式	-	-	3	6	42.7	6,800	50.0	100.0	150.0	50.0	1846/560 ≧36.9	照明機材はありません。
10	パトン1	手動式	カウンターウェイト式	-	-	3	6	42.7	7,000	50.0	100.0	150.0	50.0	1846/560 ≧36.9	
11	パトン2	手動式	カウンターウェイト式	-	-	3	6	42.7	6,800	50.0	100.0	150.0	50.0	1846/560 ≧36.9	
12	引割幕	固定吊	すのこ吊下式 (全ネジ)	-	-	12	-	42.7	7,000	-	-	-	-	-	
13	パトン3	手動式	カウンターウェイト式	-	-	3	6	42.7	7,000	50.0	100.0	150.0	50.0	1846/560 ≧36.9	
14	固定パトン3	固定吊	すのこ吊下式 (ワイヤ)	-	-	5	-	42.7	7,000	-	-	-	-	-	弊社施工ではない為、積載量は不明
15	パトン4	手動式	カウンターウェイト式	-	-	3	6	42.7	6,800	50.0	100.0	150.0	50.0	1846/560 ≧36.9	
16	固定パトン4	固定吊	すのこ吊下式 (全ネジ)	-	-	6	-	42.7	9,600	-	-	-	-	-	
17	バック幕	昇降 固定吊	すのこ吊下式 (全ネジ)	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
		開閉 開閉式	手動紐開閉式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	水平ソケット	昇降 固定吊	すのこ吊下式 (全ネジ)	-	-	4	-	42.7	7,000	-	-	-	-	-	
		格納 格納式	手動紐たくし上げ式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

幕地略仕様




No.	吊物名称	幕地		
		仕様	ヒダ	寸法
1	絞り紙	新光線	2.3	7800x4500
2	一文字幕	貴八別珍	1.5	6800x900
3	袖幕1	貴八別珍	1.5	2000x4400x2
6	袖幕2	貴八別珍	1.5	2000x4000x2
12	中割幕	貴八別珍	1.5	4900x4500x2
17	大黒幕	貴八別珍	1.5	4000x4500x2
18	水平ソケット	11号帆布	なし	6800x4400

注記)

使用するワイヤロープJIS級断荷重

公称径 (mm)	G線 6x19 kN(kg)	G線 6x24 kN(kg)
4	8.03 (819)	-
5	12.5 (1275)	-
6	18.1 (1846)	-
8	-	29.3 (2988)
9	-	37.1 (3783)

幕類の取り外し・移動・吊り替えは禁止
幕類にテープ、安全ピンなど使用禁止(目玉クリップ可)
スクリーンはありません。



△	訂正	年月日	記事
---	----	-----	----

備考	
----	--

工事件名	ブディストホール 舞台装置	製図	担当	作図	日付	R1.10.	工事番号	-
図面名称	仕様・平面図・断面図・すのこ図	製図	担当	作図	尺数	1/50 (A1)	図面番号	BH-0001F

株式会社三精エンジニアリング