

ブディストホール 照明ご利用に関するご注意

当ホールはすべての機材の設置・撤去及び操作は主催者または主催者手配の専門業者の方に行っていただいています。(機材の保管場所、簡単な使用方法はご説明いたします)

照明担当者は常駐しておりません。

指定管理者がいる劇場（いわゆる公共ホール）や小劇場（いわゆるグリッドに脚立を使って仕込む）のどちらかしかのチーフ経験がない方のご利用は予め下見などを行ってください。

機材の在庫数、設備の不具合などは常に変動しております。

機材の在庫数に関しましてはホームページの【照明設備】の項目（全体資料内の照明設備は古い情報ですのでご注意ください）にてご確認ください。また、直前の最新情報は反映されていないことがありますので余裕をもった仕込みをお願いいたします。

下記につきましては特にご注意ください。

- ・バトンの昇降は綱元（手動）です。知識の持った方の手配をお願いいたします。
- ・仮設ユニットの回路をご利用の場合は必ず直回路にて点灯チェックをお願いいたします。
- ・スモークマシンをご利用の場合はホール内のすべての扉を閉めてご利用ください。
- ・B.oに作業灯用のDF500w 4台が吊ってあります。移動や回路変更はできません。
- ・分電盤より電源を取ることは基本的には禁止させていただいております。

(20A×2回路ありますので直回路はそちらをご利用ください。点灯チェックもこちらの回路をご利用ください。ブレーカは20Aですがコネクタは30C型です。)

- ・バラシの終了時に機材、ケーブルなど備品の数のチェックをお願いしております。チェックリストにご記入の上、バラシ立会担当者の確認をお受け下さい。

2017年9月現在

